



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

г. Краснодар ул. Дзержинского 95/96 т. (861) 225-34-04

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности

Славянского района

г. Славянск-на-Кубани ул. Победы, 322 т. (86146) 4-03-72

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 244/1/4

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МБОУ ООШ № 44

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

в лице директора Шалаева Юрия Павловича

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного)
инспектора) Славянского района по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору № 244 от "27" августа 2015 г. ст.6 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 9 час.00 мин.
"30" сентября 2015 г. по 14 час. 15 мин. "26" октября 2015 г.

проведена проверка

Заместителем начальника отдела надзорной деятельности Славянско-

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

го района управления надзорной деятельности и профилактической

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес))

работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю подполковником

внутренней службы Джеляловым Р.С.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 44

школа

Краснодарский край, Славянский район, х. Семисводный, ул.
Спортивная, 5

совместно с с директором Кириловой Татьяной Яковлевовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Пред-писа-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);	п. 63 ППР в РФ	4.04.2016г.	
2	Не пройдено обучение по программе пожарнотехнического минимума ответственными лицами;	п. 3 ППР в РФ	4.04.2016г.	
3	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;	ст. 83 ч. 7 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.	4.04.2016г.	

4	Не проводятся проверки работоспособности сетей наружного противопожарного водопровода (пожарных гидрантов) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	п. 55 ППР в РФ	4.04.2016г.	
---	--	----------------	-------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности Славянского района Дзелялов Р.С.

(должность, фамилия инициалы государственного инспектора)

"26" октября 2015 г.



Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(должность, фамилия инициалы)